



OZNACZENIE PROFILU: 01-C1
POZIOM PORÓWNAWCZY 225.00 m n.p.m.

xxx xxx xxx	234.34	234.32	234.55	234.29	234.27	234.26	234.26
RZĘDNA TERENU ISTN.							
RZĘDNA OSI SIECI	233.60	233.40	233.39	233.34	233.33	233.32	233.32
NAZIOM	0.66	0.87	0.86	0.88	0.87	0.88	0.88
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI	0.74	0.94	0.93	0.95	0.94	0.94	0.94
SPADKI, DŁUGOŚCI							
ŚREDNICA, MATERIAŁ							
ODLEGŁOŚCI	0.0	3.2	22.4	28.2	29.8	30.5	31.9

Rury preizolowane 2xø76,1/140

Rury preizolowane 2xø48,3/110

3‰
31.9m

01 0 Z1 Z2 R1 Z01 C1

Generacja planów 7.11.17 (www.ap-projekt.pl)

Nazwa pliku: Świętojańska 15 Projekt Świętojańska 15



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Tytuł projektu: Przyłącze ciepłownicze do budynku przy ul. Świętojańskiej 15

Tytuł rys.

Profil przyłącza ciepłowniczego

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		05.2017	1:100	U01/2017
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys	2-01.2/17	Nr.kol.
						2	