



Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.

Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,25 nad wierzch rury

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat REMONT SIECI CIEPŁOWNICZEJ W REJONIE UL. WIEJSKIEJ W GLIWICACH	
Nazwisko	Uprawn.	Data	Podpis	Rysunek Wymiary wykopu i ułożenie rur	Nr Rys. 4
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	03.2018			
Sprawdzający:					
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Wiejska		Skala