



PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nasz Znak: DZ/209/2017

Wasz Znak:

Data: 30.03.2017 r.

Dot: przetargu z publikacją ogłoszenia na: „*Budowa instalacji odazotowanie spalin kotła w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej*”

1. Uściśla się zapis WZ pkt 2.10.2.7. do następującego:

„Zabudowa generatorów fal uderzeniowych typu GFU24/8 www.ekozub.pl na wlotach spalin do rurosuszarek po jednej sztuce na każdy wlot (razem 3 szt.) oraz zabudowa po 3 szt. na każdym OPP (razem 6 szt.). W sumie do zabudowy 9 sztuk generatorów.”

Informujemy, iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:
Uprzejmie prosimy o:

1. Przekazanie planu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem planowanego miejsca na układ rozładunku i magazynowania mocznika oraz lokalizacją kotłów numer 1 i 3. Najlepiej w formacie edytowalnym lub rysunku ze skalą. **(W załączonej dokumentacji)**
2. Przekazanie rysunków kotłów ze szczególnym uwzględnieniem rysunków ścian szczelnych oraz rysunków istniejących odgięć w ekranach kotła nr 3. **(W załączonej dokumentacji)**
3. Określenie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych odgięć w ekranach kotła nr 3 o ile istniejące nie będą optymalne z punktu widzenia dostarczonej przez Wykonawcę technologii?

Odp: Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych odgięć w ekranach kotła numer 3 pod warunkiem dokonania likwidacji istniejących.

4. Określenie czy Wykonawca ma pokryć koszty wykonania pomiaru zawartości związków amonowych w popiele, i wstępnych pomiarów wielkości emisji?

Odp: Wykonawca pokrywa koszty wykonania pomiaru zawartości związków amonowych w popiele i wstępnych pomiarów wielkości emisji.

5. Określenie czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie czy przygotowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania tej decyzji?

Odp: Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i przygotowania wszelkiej dokumentacji na potrzeby uzyskania tej decyzji


**solidna
firma 2015**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 43.332.000 PLN

6. Przekazanie rysunków kanałów powietrza? (*W załączonej dokumentacji*)
7. Przekazanie zestawienia i rysunków klap powietrza wtórnego i klap na kanałach OFA. (*W załączonej dokumentacji*)
8. Przekazanie rysunków istniejących palników pyłowych dla kotła K1 i kotła K3 (*W załączonej dokumentacji*)
9. Przekazanie rysunków istniejących dysz OFA. (*W załączonej dokumentacji*)
10. Określenie ilości i typu zdmuchiwaczy pneumatycznych pyłu na wlotach spalin do rurosuszarek.

Odp. Jak w pkt 1.

11. Jednoznaczne określenie typu wykonania napędów auma który ma być zastosowany.

Odp: Napęd : SAR 07.2-F10 IP 68 Sterownik: AC 01.2 W zależności od aplikacji wersja łączna lub rozłączna. Przekładnia: GF 50.3 Moment obrotowy do 350 Nm.

12. Przekazanie projektu szafy z zabudowaną aparaturą (dotyczy podpunktu 3 z punktu 2.10.2.8.1.6.1) (*W załączonej dokumentacji*)

13. Podanie listy firm posiadających z PEC Gliwice umowę konserwacyjną na utrzymanie niezawodnej pracy systemów monitoringu spalin.

Odp.:

**OMC ENVAG Sp. z o.o. ul. Iwonicza 21 02-924 Warszawa
Oddział terenowy Chorzów
tel. 606 382 430**

14. Przekazanie dostępnych danych archiwalnych o pracy kotłów.

Odp. Prosimy o sprecyzowanie o jakie dane chodzi, o jaki okres i w jakim uśrednieniu.

Informujemy, że nie posiadamy uprawnień do upubliczniania szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych zabudowy urządzeń na kotle WP-70 nr 3 w zakresie metody pierwotnej odazotowania spalin.

Zamawiający niniejszym oświadcza, iż dokumentacja w zakresie metody pierwotnej na kotle WP-70 nr 3 o których udostępnienie zwrócił się jeden z oferentów, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) Energotechniki-Energorozruch S.A. z siedzibą w Gliwicach.

W związku z powyższym Zamawiający sugeruje, o ile przedmiotowe dokumenty są niezbędne dla złożenia Oferty, o bezpośrednie zwrócenie się przez Oferenta z wnioskiem o udostępnienie niniejszych materiałów z zachowaniem klauzuli poufności oraz respektowaniem praw własności intelektualnych będących własnością Energotechniki-Energorozruch S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Informujemy, że nie posiadamy rysunków klap powietrza wtórnego na kotle WP70 nr 1.

W załączeniu dokumentacja.

Tel.kont:

(32) 335 01 08 Waldemar Dąbrowski

(32) 335 01 04 Renata Uramowska - Słusznia

Informacja zamieszczona na stronie internetowej
DZ a/a

**PREZES Zarządu
DYREKTOR
PEC - Gliwice S.A. z o.o.
Rudolf Widziałowski**