



**PEC  
GLIWICE**

**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI  
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



**OFERENCI**

**TELEFONY:**

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123
Fax	32 335 0 107



e-mail: [office@pec.gliwice.pl](mailto:office@pec.gliwice.pl)  
internet: [www.pec.gliwice.pl](http://www.pec.gliwice.pl)

Nasz Znak:

DZ/622/2016

Wasz Znak:

Data:

28.11.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych**”. Numer postępowania DZ/1/1/2016

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęło pytanie o treści:

W załączniku nr 3 do SIWZ punkt 5 jest zapis:

Rury stalowe zastosowane do produkcji elementów sieci preizolowanych muszą spełniać wymagania normy PN-EN 253. Muszą to być rury ze szwem wzdłużnych lub bez szwu.

Pytanie: Czy dla średnicy rury stalowej Dn450 i wyżej Zamawiający dopuszcza rury stalowe ze szwem spiralnym ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem iż należy zachować pozostałe wymogi WZ.**

**PREZES Zarządu  
DYREKTOR  
PEC - Gliwice Sp. z o.o.**  
*Rudolf Widziński*

tel. kont: (32) 335 01 04  
Renata Uramowska - Słusznik  
DZ a/a

**solidna  
firma 2015**

KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach  
NIP 631-01-00-822  
Kapitał Zakładowy 43.332.000 PLN