



1. Wykonanie i odbiór zgodnie z DT-UT-90/WO-W
2. Współczynnik wytrzymałości złączy spawanych $Z=1$
3. Ogięcia rur pod $\phi 100$ poz. 13 należy przyspawać do bloków 3 na warsztacie

Kocioł WP-70 nr fabr. 1371 w kotłowni
PEC Gliwice sp. z o.o.
Dane techniczne:

Numer UDT 1737
Rok budowy 1974 RAFAKO
Ciśnienie obliczeniowe $P=1,6\text{MPa}$
Ciśnienie próby wodnej $P_w=2,0\text{MPa}$
Temperatura obliczeniowa $t_0=200^\circ\text{C}$
Medium – woda

Uprządzone w adreście: *osobny adres w gdańsku*
 Approved according to the requirements of the relevant documents specified in point 4 of the report
 Główny i 3-tych oficers w Gdańsku
 Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie
 OFFICE OF TECHNICAL INSPECTION, Warszawa, Poland
 Nr sprawozdania 05-07-15-101-4 data 09.05.2001
 Report no. 05-07-15-101-4 date 09.05.2001
 Inspected by prof. dr hab. inż. Andrzej Kozłowski
 Inspected: positive inspection
 Inspector's stamp and signature,

[illegible]