

No	FROM	Location	From device - description	To device	Location	To device description	Designation of cable	Cable type	Length [m]	Comments
L.p.	SKĄD	Lokalizacja	Opis SKĄD	Oznaczenie Odbioru	Lokalizacja Odbioru	Opis DOKĄD	Oznaczenie Kabla	Typ kabla	Długość [m]	Uwagi
1	GT/151/WR1	Kocioł WR-1 +14,50m	Kocioł WR-1. Przepustnica GT/151; listwa XK	TK1	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK1	WR1-GT151-5050	LIHCH-P 8*2*0,5	90	
2	GT/151/WR1	Kocioł WR-1 +14,50m	Kocioł WR-1. Przepustnica GT/151; listwa XK	TK1	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK1	WR1-GT151-5051	LIHCH-P 4*2*0,5	90	
3	GT/257/WR2	Kocioł WR-2 +14,50m	Kocioł WR-2. Przepustnica GT/257; listwa XK	TK2	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK2	WR2-GT257-5050	LIHCH-P 8*2*0,5	110	
4	GT/257/WR2	Kocioł WR-2 +14,50m	Kocioł WR-2. Przepustnica GT/257; listwa XK	TK2	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK2	WR2-GT257-5051	LIHCH-P 4*2*0,5	110	
5	GT/360/WR3	Kocioł WR-3 +14,50m	Kocioł WR-3. Przepustnica GT/360; listwa XK	TK3	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK3	WR3-GT360-5050	LIHCH-P 8*2*0,5	45	
6	GT/360/WR3	Kocioł WR-3 +14,50m	Kocioł WR-3. Przepustnica GT/360; listwa XK	TK3	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK3	WR3-GT360-5051	LIHCH-P 4*2*0,5	45	
7	GT/449/WR4	Kocioł WR-4 +14,50m	Kocioł WR-4. Przepustnica GT/449; listwa XK	TK4	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK4	WR4-GT449-5050	LIHCH-P 8*2*0,5	55	
8	GT/449/WR4	Kocioł WR-4 +14,50m	Kocioł WR-4. Przepustnica GT/449; listwa XK	TK4	Nastawnia WR +3,70m	WR-Nastawnia Ciepłna. Tablica kotłowa TK4	WR4-GT449-5051	LIHCH-P 4*2*0,5	55	
							Suma:	LIHCH-P 8*2*0,5	300	
								LIHCH-P 4*2*0,5	300	