



UWAGI:

1. Odległość płaszcza rury od ściany wykopu 0,2m, jest wartością minimalną
W miejscu wykonywania połączeń spawanych i muf wykop poszerzyć do ok.0,5m odstępu
2. Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.
Minimalna grubość ubitej zasyпки wynosi 0,2m nad wierzchem rury.

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	PRZYŁĄCZE SIECI CIEPŁOWNICZEJ DO BUDYNKU NR1 ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. KOZIELSKIEJ W GLIWICACH	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	10.2018		Rysunek	Nr Rys. 4
				Wymiary wykopu i ułożenie rur preizolowanych.	
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice : ul. Kozielska dz. nr 970, 78; 79;80; 82 obr Kłodnica		Skala